

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: **Dostawa wraz z montażem okapów do pomieszczeń kuchennych dla potrzeb Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich“.**

Lp.	Wyszczególnienie	Pomieszczenie	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN (kol. 5 x 6)	Stawka podatku VAT
1	2	3	4	5	6	7	
1	<p>Okap kuchenny</p> <p>1) System dwukierunkowej (dwufunkcyjnej) wiązki indukcyjnej wychwytywającej (wiązka wewnętrzna pozioma i zewnętrzna kurtynowa);</p> <p>2) Cyklonowe filtry tłuszczowe zgodnie z zaleceniem VDI 2052;</p> <p>3) Dysze indywidualnego nawiewu;</p> <p>4) Zintegrowane oświetlenie IP 65;</p> <p>5) Króćce wyciągowe wyposażone w kryzy regulujące;</p> <p>6) Króćce nawiewne wyposażone w przepustnice regulujące nawiew;</p> <p>7) Króćce do pomiaru ilości powietrza;</p> <p>8) Filtry ozonowe ultrafioletowe;</p> <p>9) Wyposażenie w system odwadniający;</p> <p>10) Konsola (display) sterująca pracą filtracji UV;</p> <ul style="list-style-type: none"> • opór przepływu filtrów cyklonowych powinien być stały (ok. 160 Pa) niezależny od stopnia zanieczyszczenia tych filtrów • opory przepływu filtry ozonowe ultrafioletowe (60-80Pa) • okap kuchenny z wiązką przechwytyjącą; • ze stali nierdzewnej z filtrem tłuszczu, odwodnieniem, oświetleniem i osprzętem; • w komplecie z materiałami montażowymi; • I stopień filtracji: filtry cyklonowe; • II stopień filtracji: filtry UV ozonowe ultrafioletowe; 	<p>POZIOM 0 pom. R.0.12 Kuchnia</p>	kpl	1			

Miejsce i data _____

(podpis/ty osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa)

	<ul style="list-style-type: none"> • wszystkie stopnie filtracji zabudowane w okapie jeden nad drugim do kompaktowego wysunięcia i usunięcia przy eksploatacyjnych czynnościach higienicznych i serwisowych; • okap z wbudowanym oświetleniem; • okap powinien być przystosowany do podłączenia do istniejącej instalacji nawiewnej i wywiewnej; • z lampą UV (filtrem UV); • wymiary: długość - 2750mm; szerokość - 1150mm; wysokość - 555mm; • Minimalna ilość powietrza nawiewanego $V_n=2020\text{m}^3/\text{h}$; • Minimalna ilość powietrza wywiewanego $V_w=2280\text{m}^3/\text{h}$; 						
2	<p>Okap kuchenny</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) System dwukierunkowej (dwufunkcyjnej) wiązki indukcyjnej wychwytywającej (wiązka wewnętrzna pozioma i zewnętrzna kurtynowa); 2) Cyklonowe filtry tłuszczowe zgodnie z zaleceniem VDI 2052; 3) Dysze indywidualnego nawiewu; 4) Zintegrowane oświetlenie IP 65; 5) Króćce wyciągowe wyposażone w kryzy regulujące; 6) Króćce nawiewne wyposażone w przepustnice regulujące nawiew; 7) Króćce do pomiaru ilości powietrza; 8) Filtry ozonowe ultrafioletowe; 9) Wyposażenie w system odwadniający; 10) Konsola (display) sterująca pracą lamp filtracji UV; <ul style="list-style-type: none"> • opór przepływu filtrów cyklonowych powinien być stały (ok. 160 Pa) niezależny od stopnia zanieczyszczenia tych filtrów • opory przepływu filtry ozonowe ultrafioletowe (60-80Pa) • okap kuchenny z wiązką przechwytyjącą; • ze stali nierdzewnej z filtrem tłuszczu, odwodnieniem, oświetleniem i osprzętem; • w komplecie z materiałami montażowymi; • I stopień filtracji: filtry cyklonowe; • II stopień filtracji: filtry UV ozonowe ultrafioletowe; 	<p>POZIOM 0 pom. R.0.12 Kuchnia</p>	kpl	1			

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa)

	<ul style="list-style-type: none"> • Wszystkie stopnie filtracji zabudowane w okapie jeden nad drugim do kompaktowego wysunięcia i usunięcia przy eksploatacyjnych czynnościach higienicznych i serwisowych; • okap z wbudowanym oświetleniem; • okap powinien być przystosowany do podłączenia do istniejącej instalacji nawiewnej i wywiewnej; • z lampą UV (filtrem UV); • wymiary: długość - 2700mm; szerokość - 1150mm; wysokość - 555mm; • Minimalna ilość powietrza nawiewanego $V_n=1510\text{m}^3/\text{h}$; • Minimalna ilość powietrza wywiewanego $V_w=1640\text{m}^3/\text{h}$; 						
3	<p>Okap kuchenny</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) System dwukierunkowej (dwufunkcyjnej) wiązki indukcyjnej wychwytywającej (wiązka wewnętrzna pozioma i zewnętrzna kurtynowa); 2) Cyklonowe filtry tłuszczowe zgodnie z zaleceniem VDI 2052; 3) Dysze indywidualnego nawiewu; 4) Zintegrowane oświetlenie IP 65; 5) Króćce wyciągowe wyposażone w kryzy regulujące; 6) Króćce nawiewne wyposażone w przepustnice regulujące nawiew; 7) Króćce do pomiaru ilości powietrza; 8) Filtry ozonowe ultrafioletowe; 9) Wyposażenie w system odwadniający; 10) Konsola (display) sterująca pracą lamp filtracji UV; <ul style="list-style-type: none"> • opór przepływu filtrów cyklonowych powinien być stały (ok. 160 Pa) niezależny od stopnia zanieczyszczenia tych filtrów • opory przepływu filtry ozonowe ultrafioletowe (60-80Pa) • okap kuchenny z wiązką przechwytyjącą; • ze stali nierdzewnej; • z filtrem tłuszczu, odwodnieniem, oświetleniem i osprzętem; • w komplecie z materiałami montażowymi; • I stopień filtracji: filtry cyklonowe; 	<p style="text-align: center;">POZIOM 0 pom. R.0.23 Kuchnia koszerna</p>	kpl	1			

Miejsce i data _____

(podpis/ y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa)

<ul style="list-style-type: none"> • II stopień filtracji: filtry UV ozonowe ultrafioletowe; • wszystkie stopnie filtracji zabudowane w okapie jeden nad drugim do kompaktowego wysunięcia i usunięcia przy eksploatacyjnych czynnościach higienicznych i serwisowych; • okap z wbudowanym oświetleniem; • okap powinien być przystosowany do podłączenia do istniejącej instalacji nawiewnej i wywiewnej; • z lampą UV (filtrem UV); • wymiary: długość - 1000mm; szerokość - 1100; wysokość - 555mm; • Minimalna ilość powietrza nawiewanego $V_n=80\text{m}^3/\text{h}$; • Minimalna ilość powietrza wywiewanego $V_w=2660\text{m}^3/\text{h}$; 						
<p>RAZEM NETTO</p>						
<p>KWOTA PODATKU VAT</p>						
<p>RAZEM BRUTTO</p>						

Miejsce i data _____
 (podpis/ osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo pełnomocnictwa)