

Nr sprawy: RZP-I-WI/38/DZP-1/2013
L.dz. SZRM/DZP-1/DK/ /2013

Warszawa, dn. 09 października 2013 r.

Dotyczy postępowania na: **Wykonanie usługi oznaczenia graficznego szklanych ścianek działowych zgodnie z zaleceniami PINB w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania złożone przez Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie Nr 1

„Proszę o podanie ilości metrów bieżących pasków (dla każdego z pasków osobno)”.

Odpowiedź na Pytanie Nr 1

Zamawiający informuje, że taśmy ostrzegawcze na przeszkleniach Sw7 i Sw9 o indywidualnym wzorze powinny być naklejone w dwóch rzędach jednostronnie do przeszkleń Sw7 i Sw9 na wysokości 125 cm od podłoża oraz na wysokości 150 cm od podłoża, co daje ok. 36 m.b. każdy. Szacowana długość wszystkich pasków wynosi ok. 72 m. b.

Pytanie Nr 2

„Mam jednak pytanie, bo nie bardzo widzę w którym miejscu na projekcie ta grafika ma się znaleźć? (...)”.

Odpowiedź na Pytanie Nr 2

Zamawiający informuje, że taśmy ostrzegawcze powinny być naklejone na przeszkleniach Sw9 (restauracja) i Sw7 (sklepy i ściana pomieszczenia opieki nad dzieckiem) - w dwóch poziomych rzędach jednostronnie do przeszkleń na wysokości 125 cm od podłoża oraz na wysokości 150 cm od podłoża.

Taśmy posiadają indywidualny wzór, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Treść powyższych odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Z poważaniem,
p.c. **DYREKTOR**

Paweł Barański

Załącznik: Wzór graficzny taśmy ostrzegawczej.

Handwritten text in a stylized, possibly cursive or shorthand script, oriented vertically.

Handwritten signature or initials at the bottom left of the page.