

L.dz. SZRM/DZP-1/JP/ — /2015

Warszawa, dn. 01 grudnia 2015 r.....

Nr sprawy: RZP-I-WI/57/DZP-1/2015

.....
.....
.....

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawa kamery do monitoringu bramy wjazdowej dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone przez Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie Nr 1

W nawiązaniu do Państwa zapytania dotyczącego dostawy kamery zwracam się z pytaniem, czy wskazana kamerę można zastąpić inną, proponuję kamerę zintegrowaną, czyli kamerę gotową do instalacji na zewnątrz zintegrowana z obudową z IP66, z dodatkowym promiennikiem IR co jest bardzo przydatne w warunkach nocnych.

Wskazanego przez Państwa rozwiązania się już prawie nie stosuje, chyba, że firmy posiadają złogi magazynowe, których chcą się pozbyć.

Proponowana kamera to BCS-THC7130IR3, specyfikacja:

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI+ANALOG z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI oraz ANALOG, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY EXMOR, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kl/s@720p, Czułość: 0


Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

Jednocześnie informujemy, że kamera stanowi uzupełnienie zainstalowanego już systemu monitoringu, działającego w systemie zbudowanym w oparciu o rejestrator eXalto XR-0800L.

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Z poważaniem
P.C. DYREKTOR

Paweł Barański