



DZP-1.260.5.2017.....JP

Warszawa, dn. 28 lutego 2017 r.

RZP-II-WI/4/DZP-1/2017

L.dz.

.....

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), udziela odpowiedzi na zapytania złożone przez Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu jednocześnie zmieniając treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

Pytanie Nr 1

„Prosimy o informację, czy obecnie posadowione w nawierzchni prowadnice kół jezdnych bramy z płaskowników stalowych mają być powtórnie zamontowane, czy wymienione na nowe. Jeżeli mają być nowe prosimy o informację, jakie mają być wymiary i z jakiego gatunku stali mają być wykonane?”

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zamawiający informuje, że prowadnice kół jezdnych należy wymienić na nowe. Wymiary prowadnic należy dostosować do skrzydeł bramy po wykonaniu ich modernizacji (wymiany zawiasów i montaż siłowników). Do wykonania prowadnic należy użyć stali nierdzewnej np. AISI304 (gatunek stali może być zmieniony po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru).”

Zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwając termin składania ofert z dnia 03.03.2017 r. (do godz. 11:30) na dzień **07.03.2017 r. do godz. 11:30**. Wobec czego termin otwarcia ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godzinie 12:00. Wobec powyższego treść Rozdziału XII „Termin składania ofert” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Termin składania ofert upływa **07.03.2017 r. o godz. 11:30**.

Uwaga! Dla ofert przesłanych do Zamawiającego, tak samo jak dla pozostałych składanych ofert, liczy się data i godzina złożenia oferty do miejsca wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego.

2. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.”

Stosownie do postanowień zawartych w art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, które uwzględnia powyższe modyfikacje SIWZ oraz zamieszcza tą informację na stronie internetowej Zamawiającego www.szrm.pl Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro, a także w swojej siedzibie na: „Tablicy Ogłoszeń”.

Treść powyższych odpowiedzi i zmiana SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Z poważaniem,

p.o. DYREKTOR

Paweł Barański