

Nr procedury: RZP-I-WI/30/DZP-1/2019  
Nr sprawy: DZP-1.260.47.2019

Warszawa, dn. .... 07 października 2019 r.

.....

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę i montaż platform prostoliniowych przyschodowych dla niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – etap II”.**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania złożone przez Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie Nr 1**

„(...) czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie platform o udźwigu 250kg?”.

**Odpowiedź na pytanie Nr 1**

Zamawiający informuje, że udźwig musi być zgodny ze standardami „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” - Dostęp online:

[https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy\\_Dostepnosci.pdf](https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf)

Minimalny udźwig musi wynosić 300 kg. Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zastosowanie platform o udźwigu 250 kg.

**Pytanie Nr 2**

„(...) czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie platform w kolorze RAL 7030?”.

**Odpowiedź na pytanie Nr 2**

Zamawiający informuje, że kolory muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty.

**Pytanie Nr 3**


„(...) czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednej platformy o wymiarze 70x75cm (brak miejsca na dolny parking platformy na klatce schodowej nr 2 platforma 3)”.

**Odpowiedź na pytanie Nr 3**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zastosowanie jednej platformy o wymiarze 70x75cm.

Treść powyższych odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Z poważaniem,

  
DYREKTOR  
Łukasz Górecki