

Nr procedury: RZP-II-WI/19/DZP-1/2020
Nr sprawy: DZP-1.260.30.2020

10 lipca 2020 r.

.....
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę i montaż pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie złożone przez Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu w następujący sposób:

Pytanie nr 1

„Dotyczy cz.II meble na wymiar, poz 21. Zamawiający w opisie wskazuje, że wymagany zlew musi posiadać 1,5 komory, natomiast poniżej w opisie wymaga 2 komór. Która z tych wartości jest poprawna?”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że zlewozmywak 1,5-komorowy z ociekaczem (do zabudowy SZK) na rys. PW:T:TK:1 oznaczony symb. D1 (pozycja 21 „Szczegółowego opisu elementów przedmiotu zamówienia” – Część II: *Meble na wymiar i AGD do zabudowy*) ma być dwukomorowy z ociekaczem. Wymiary komór nie są jednakowe i zostały podane w „Szczegółowym opisie elementów przedmiotu zamówienia” – Część II: *Meble na wymiar i AGD do zabudowy*, tj.

- komora 1: dł. 32 cm, szer. 40 cm, gł. 18 cm (+/- 1 cm);
- komora 2: dł. 18 cm, szer. 30 cm, gł. 12 cm (+/- 1 cm).

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Z poważaniem,

PEŁNOMOCCNIK DYREKTORA
ds. Zamówień Publicznych i Umów

Sławomir Medak